



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.044.0072889-12
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 14 травня 2012 до 13 травня 2013
Срок действия с

Продукція **системи водопостачання і опалення 'Тигрис Алюпэкс': труби**
Продукция **діаметром 16-50 мм, матеріал PEX/AL/PE RT**

3917
код УКТ ЗЕД. ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В 2.7-143-2007 (EN ISO 15875-2:2003, MOD) пп. 6.2-6.5; 7.1; 7.3**
Соответствует требованиям **(Таблиця 12 поз. 2,3,4,5); 7.4 (Таблиця 13 поз.1,4); ГОСТ 12.1.044-89 п.2.1 (група горючих матеріалів середньої займистості), п. 2.3 (температура займання 365 С)**

Виробник продукції **'Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.' 64-320 Buk, ul. Dobiezyńska, 43, Польща.**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **ТОВ 'Вавін Україна' 08162, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. (Доручення фірми 'Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.' від 02.04.2012р.), код ЄДРПОУ 30572878**
Сертификат выдан

Додаткова інформація **системи водопостачання і опалення 'Тигрис Алюпэкс', що виготовляються**
Дополнительная информация **серійно з 14.05.2012р. до 13.05.2013 р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 225-923. свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 10.03.2011р.**
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі
На основании

протоколу сертифікаційних випробувань № 10/12 від 14.05.2012р. АВЛ ТзОВ 'Ельпласт-Львів', м. Городок, вул. Заводська, 4, Львівська обл., атестат акредитації № 2Т 915 від 11.10.2010р. (терміном дії 10.10.2013р.), протоколів сертифікаційних випробувань № 411/1Ц-2007, № 412/1Ц-2007 від 27.12.2011р. Науково-дослідний центр досліджень та випробувань на пожежну безпеку УкрНДІ пожежної безпеки МНС України, атестат акредитації № 2Т 278 від 30.12.2005р. (термін дії продовжено до 29.12.2014р.), Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-03/84643 від 26.12.2008р. м. Київ, вул. Грушевського, 7

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.І. Камінський

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76