



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 04 2011 р.

№ 05.03.02-03/ 33692

Труби зі зшитого поліетилену (в т.ч. з прошарком алюмінію) для систем господарчо-питного водопостачання, опалення

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3917219000

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

системи господарчо-питного водопостачання, опалення; оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "Мультилеер Пайп Компані, ТОВ", Польща, Печ, 59, 57-100, Стшелін, тел: +48(71)3957026

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Вавін Україна", Україна, 03040 м.Київ, вул.Васильківська, 1, оф.308, тел: 4992610, код: 30572878

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

не потребує

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданої заявником документації, оцінки ризику для здоров'я населення та проведених органолептичних і санітарно-хімічних досліджень наданих зразків, встановлено, що продукція відповідає вимогам СанПіН № 42-121-4130-86 "Санітарные нормы допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"; СанПіН № 42-123-4240-86 "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"; СанПіН №:6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве"; Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" № 4259-87.

Необхідними умовами, які забезпечуватимуть попередження ризику, викликаного впливом можливих несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні продукції є: запах не повинен перевищувати гігієнічний норматив – 2 бали; міграція шкідливих речовин в оточуюче середовище (повітря) не повинна перевищувати допустимі рівні – формальдегіду 0,01 мг/м³; ізопропілового спирту - 0,6 мг/м³; ізобутилового спирту – 0,1 мг/м³; метилового спирту – 0,5 мг/м³; ацетону – 0,35 мг/м³; етилацетату – 0,1 мг/м³; міграція шкідливих речовин в оточуюче середовище (воду) не повинна перевищувати допустимі рівні виділення – формальдегіду - 0,01 мг/л; ізопропілового спирту – 0,25 мг/л; ізобутилового спирту – 0,5 мг/л; метилового спирту – 1,0 мг/л; стиролу – 0,1 мг/л; цинку - 1,0 мг/л; свинцю – 0,03 мг/л; міді – 1,0 мг/л; кадмію – 0,001 мг/л; етилацетату – 0,1 мг/л; ацетону – 0,1 мг/л

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При монтажі та експлуатації необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва і рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Труби зі зшитого поліетилену (в т.ч. з прошарком алюмінію) для систем господарчо-питного водопостачання, опалення", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна надаватись етикетка на кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: до 05.04.2016 р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на протязі терміну дії висновку підлягає вибірковому контролю на відповідність вимогам СанПіН № 42-121-4130-86, СанПіН 42-123-4240-86, СанПіН №:6027 А-91

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарстві України Інституту екології та токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3068-11 від 05.04.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії

Бережнов С.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)